

Rzeszów, dnia 24 marca 2014r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/Rz-D3-284-pk/R/74/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Wykonanie instalacji chłodniczej w budynku Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.**

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 5.

Wg załączonego przedmiaru robót należy dostarczyć i zamontować łącznie 40 szt. klimakonwektorów, natomiast wg Dokumentacji Projektowej TOM III. naniesiono na rysunki 42 klimakonwektory.

Zgodnie z przedstawioną tabelą zapotrzebowania chłodu, brakuje w niej pomieszczeń, które na rysunkach zostały ujęte jako klimatyzowane tj. pom 2.7, 1.22, 2.22, 2.21.

W związku z powyższym proszę podać ile klimakonwektorów należy dostarczyć i w jakich pomieszczeniach zamontować.

Wyjaśnienie 5.

Zamawiający informuje iż należy dostarczyć i zamontować łącznie 42 szt. klimakonwektorów, w pomieszczeniach zgodnie z Dokumentacją Projektową TOM III – zmiana nr 1 i 2.

Pytanie 6.

Proszę o wyjaśnienie czy dobrane wydajności klimakonwektorów zgodnie z wykazanymi na rzutach są to wydajności jawne czy wydajności chłodnicze całkowite.

Wyjaśnienie 6.

Zamawiający informuje iż dobrane wydajności klimakonwektorów zgodnie z wykazanymi na rzutach są to wydajności chłodnicze całkowite.

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 24.**

Istniejący zapis:

24	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej	Klimakonwektor naścienny z zaworem trójdrogowym	szt	8,00		
----	---	---	-----	------	--	--

	dla pomieszczeń biurowych					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

Zastępuje się następującym:

24	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Klimakonwektor naścienny z zaworem trójdrogowym	szt	10,00		
----	---	---	-----	-------	--	--

2. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 24.**

Istniejący zapis:

24 d.1. 1.3	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Klimakonwektor naścienny z zaworem trójdrogowym	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00

Zastępuje się następującym:

24 d.1. 1.3	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Klimakonwektor naścienny z zaworem trójdrogowym	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Strona 2 Kosztorysu Ofertowego,
2. Załącznik nr 2 - Strona 6 Przedmiaru Robót.

Sprawę prowadzi:

Paweł Kloc

tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241

e-mail: pkloc@gddkia.gov.pl

[Podpis]
mgr Wiesław Sowa

strona 2/2