



Stanisław Dmuchowski
Zastępca Dyrektora Oddziału
Ds. Przygotowania Inwestycji

Warszawa, 18.10.2012

Numer pisma: GDDKiA-O/WA/R.2/B.M./804/2012

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
/wszyscy/**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa i montaż dwóch wytwornic solanki.**”

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Uprzejmie proszę o podanie wymiarów pomieszczeń w których będą znajdowały się urządzenia oraz zbiorniki.
2. Czy pomieszczenia będą miały zachowaną temperaturę powyżej 0 st. C?
3. Czy z racji, że urządzenie będzie również produkowało agresywny roztwór chlorku wapnia, którego zarówno opary jak i pył są drażniące i szkodliwe, czy proponowane urządzenie powinno być wyposażone w pokrywę oraz mechaniczny układ odprowadzania pyłu oraz oparów, które skutecznie zabezpieczą pracowników?

Odpowiedź na pytania:

Ad. 1. Rejon w Płocku Obwód Drogowy Sierpc: Wymiary pomieszczenia 5,73 x 3,0 m, szerokość wrót 3,0 m

Rejon w Mławie: Pomieszczenie gdzie będzie pompa i mechanizm wytwornicy ma wymiar 2,5 x 2,0, zbiornik i wanna umieszczone będą w hali magazynowej, szerokość wrót 4,26 m

Ad. 2. Pomieszczenia są ogrzewane.

Ad. 3. Nie jest wymagane aby urządzenie było wyposażone w pokrywę oraz mechanizm układu odprowadzenia pyłu i oparów.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Stanisław Dmuchowski