






2 Pompy zanurzeniowe Q=37 l/s; Hp=8.0m; Ps=7,5 kW

- UWAGA:
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ.
 - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKŁADANIA RÜROCIĄGÓW, W MIEJSCACH SZCZEGÓLNEGO UZBROJENIA TERENU, NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE W CELU DOKŁADNEGO USTALENIA USYTUOWANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW.
 - WSZYSTKIE NAPOTKANE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO CZYNNIE, BĘDĄCE POD NAPIĘCIEM I GROŻĄCE PORĄŻENIEM.

| | | | |
|--|--------|------------------|---------------|
| <div><div>INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI</div><div>PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ</div><div></div></div> | | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania : rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga krajowa S-7 na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny) | | | |
| INWESTOR Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce,  | | | |
| WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <div><div>WYG International part of the WYG group</div><div>WYG International Sp. z o.o. 00-832 Warszawa ul. Żelazna 28/30 White Young Green Consulting Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2UJ</div><div></div></div> WYG International Sp. z o.o. 40-004 KATOWICE ul. Korfantego 2/1D Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21 | | | |
| ETAP PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| BRANŻA SIECI SANITARNE | | | |
| TOM VII/WK/5 SIECI SANITARNE | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH PO2 | | | |
| NAZWISKO I IMIĘ | | SPECJALNOŚĆ | NR UPRAWNIENI |
| PROJEKTANT mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK | | WOD-KAN-GAZ | 1816/07 |
| WYKONAŁ mgr inż. Agata STASZEWSKA | | WOD-KAN-GAZ | ---- |
| SPRAWDZIŁ mgr inż. Romualda ZUCH -SZCZEPANOWSKA | | WOD-KAN-GAZ | 196/78 |
| TEMAT NR | EDYCJA | DATA | SKALA |
| 968 | I | PAŹDZIERNIK 2009 | 1:50 |
| RYS. NR: | | VIII/WK/4-03.05 | |
| ARKUSZ: | | 1 | |