

Kielce, dnia 12.05.2015 r.

O/Ki.D-3.2412.67.2015.az

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem Nr 67/2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 67/2015 pn: „**Rozbudowa skrzyżowania DK73 z drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny, gmina Busko-Zdrój od km 48+800 do km 49+250**”

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z pkt. 18.5. Instrukcji dla wykonawców (IDW) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Na rysunku PW-D-4.3 „PRZEKRÓJ PRZESZKÓŁ PRZESZKÓŁ AUTOBUSOWY B-B” pokazany jest krawężnik u podstawy skarpy umocnionej płytami ażurowymi. W/w krawężnik nie jest uwzględniony w przedmiarze robót (załącznik nr 15). Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić wycenę w/w krawężnika.

Odpowiedź nr 1

Rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 73 należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Krawężnik betonowy w ilości 9 mb zlokalizowany na odcinku od km 49+113 do km 49+122 po stronie prawej, usytuowany u podstawy skarpy umocnionej płytami ażurowymi wzdłuż zatoki autobusowej, należy uwzględnić przy wycenie pozycji kosztorysowej nr 68 dotyczącej ustawienia krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20. Patrz punkt II. 1) i 2).

Pytanie nr 2

Czy oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne należy wykonać jako gładkie czy strukturalne?

Odpowiedź nr 2

Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne należy wykonać jako gładkie.

Pytanie nr 3

Jaki rozstaw słupków dla barier U-14a należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 3

Do wyceny należy przyjąć rozstaw słupków 1 m przy parametrach podanych przez Projektanta.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie rysunku balustrady U-11a.

Odpowiedź nr 4

W załączeniu szczegół konstrukcyjny balustrady U-11a.

II. W związku z powyższym Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dokonuje zmiany SIWZ:

- 1) Kosztorys Ofertowy – Kosztorys 1-Branża Drogowa
w brzmieniu:

STWIORB CPV	08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC <i>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
68	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20	m	171,00		

Uzyskuje brzmienie:

STWIORB CPV	08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC <i>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
68	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20	m	180,00		

- 2) Przedmiar robót -Branża Drogowa
w brzmieniu:

STWIORB CPV	08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC <i>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
68	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20	m			171,00
		— krawężnik betonowy 20x30cm o objętości fundamentu $V=0.082 \text{ m}^3/\text{m}$ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm (załącznik nr 15)	m	171,00		


Uzyskuje brzmienie:

STWIORB CPV	08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC <i>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
68	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20	m			180,00
		— krawężnik betonowy 20x30cm o objętości fundamentu $V=0.082 \text{ m}^3/\text{m}$ na	m	180,00		

		podsypane cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5cm (załącznik nr 15)			
--	--	--	--	--	--

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


 DYREKTOR ODDZIAŁU
 mgr inż. Krzysztof Strzelczyk

Załączniki:

1. Kosztorys Ofertowy v.2
2. rys. BALUSTRADA U-11A

sprawę prowadzi: Agata Zajęcka
 tel. (0-41) 34 03 968
 azajacka@gddkia.gov.pl