

Jolanta Soroko
Z-ca Dyrektora Oddziału

Znak pisma: O/OL.D-3.2412.24.2020.1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Oddziału GDDKiA w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89*

WYKONAWCY

/strona internetowa Zamawiającego/

Wyjaśnienia treści SIWZ - Pakiet 1

Przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami [1]:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	W kosztorysie ofertowym opisano sufit podwieszany w systemie kasetonowym z wypełnieniem płytami mineralnymi 60 x 60 cm na podkonstrukcji stalowej T24 (pozycja 3.5). Proszę o uszczegółowienie typu krawędzi płyty sufitowej, czy jest to płyta płaska nakładana na ruszt z rusztem widocznym, czy jest to sufit z płytami wystającymi poniżej rusztu lub zakrywającymi ruszt w całości.	Jest to płyta płaska nakładana na ruszt z rusztem widocznym.
2.	W kosztorysie ofertowym podano wymiary drzwi 140 x 210 i 80 x 210 (pozycja 4.3, 4.4 oraz 4.5) Proszę o informacje czy są to wymiary w określające światło przejścia w drzwiach czy wymiary otworu pod drzwiami (światło otworu drzwiowego). Wysokość 210 cm jest niestandardowa (nieco droższa), czy zamawiający na pewno ma taką na myśli?	Wymiary otworu pod drzwiami (światło otworu drzwiowego).
3.	W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 ppkt 1.2 jest zabudowa instalacji rurociągów freonowych wykonana w systemie lekkim - płyty gipsowo-cementowe na ruszcie aluminiowym. Jest to rozwiązanie droższe, płyty gipsowo-cementowe to zazwyczaj	Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania standardowe.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Krawczyk
tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83
e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

system Fermacell, ruszt aluminiowy też jest rozwiązaniem mniej popularnym. Standardowo lekkie zabudowy są wykonywane z płyt gipsowo-kartonowych (zwykłych, wodoodpornych lub ognioodpornych) na ruszcie stalowym ocynkowanym. Proszę o informację czy faktycznie Zamawiający życzy sobie wykonanie obudowy wg opisu czy można przyjąć w wycenie rozwiązanie standardowe

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych