



Czesław Łopucki
Kierownik Rejonu

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA -O/Rz-Z14-10-ar-284-04/11
Nisko, dnia 22.06.2011 roku

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn.: **BUDOWA STANOWISK MAGAZYNOWYCH – CZĘŚĆ I: BUDOWA STANOWISKA MAGAZYNOWEGO NR 1 WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH ORAZ PODŁOŻA BETONOWEGO ZBROJONEGO DLA STANOWISKA NR 2 NA TERENIE REJONU DRÓG KRAJOWYCH W NISKU, UL. NOWA 40**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113, pow. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Na rys. arch. Przekrój A-A, w opisie warstw dachu („A”) występują łaty z profilu 50x30x3 – i jest ich 6 szt. – po 3 na każdej połaci. W przedmiarach element ten jest ujęty w poz. 4.7. – montaż płatwi i występuje tam profil 30x60x3 – po 4 szt. na każdej połaci. Prosimy o sprecyzowanie, jaki profil i w jakiej ilości powinien być ujęty w kosztorysie.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć profil 30x60x3 – po 4 szt. na każdą połać – zgodnie z zapisami poz. 4.7. przedmiaru robót.

Pytanie 2:

W przedmiarach robót, w dziale 8 – malowanie konstrukcji stalowych, w pozycjach 8.2. i 8.3. jest krotność 1, podczas gdy w opisie dotyczącym tego zakresu robót (poz. 4 – zabezpieczenie antykorozyjne) nakazuje się dwukrotne wykonanie w-w 2-giej i 3-ciej. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający informuje, iż malowanie konstrukcji stalowych należy wykonać jednokrotnie, zgodnie z zapisami poz. 8.2 i 8.3. przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, iż termin, godzina oraz miejsce składania i otarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Andrzej Rusin – Rejon Nisko
tel.: (015) 841 22 13 wew. 17
e-mail: arusin@gddkia.gov.pl

KIEROWNIK REJONU
Dróg Krajowych

Czesław Łopucki