

mgr inż. Elżbieta Urwanowicz  
Z-ca Dyrektora Oddziału

**W Y K O N A W C Y**  
**zainteresowani udziałem**  
**w zamówieniu publicznym**

GDDKiA-O/BI-ZR-/R-2/284/2/M/2010

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:  
**Przebudowa przepustów przez ciek bez nazwy w miejscowości Szczuczyn na drodze krajowej nr 61 w km 201+459 odcinek Łomża – Grajewo**

**I.** Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

1. W SST D.01.02.04 (Rozbiórka elementów dróg.) w pkt.1.3 podano, że należy rozebrać murek z bloczków kamiennych na długości robót tj od strony wschodniej na długości 70,5m oraz od strony zachodniej na długości 71,0 m . Łączna długość rozbiórki wynosi 141,5 mb. Zgodnie z poz.2.6 kosztorysu ofertowego – rozbiórka murka z bloczków kamiennych - należy rozebrać tylko 2,2 m<sup>3</sup> muru, co nie odzwierciedla naszym zdaniem stanu faktycznego. Prosimy o podanie ilości robót rozbiórkowych muru.

**Ad. 1.** W związku z błędnym obmiarem murku zostanie wprowadzona korekta w książce przedmiarów i w kosztorysie ofertowym. Długość murku do odtworzenia to 83,5mb, średnia wysokość murku to 0,7m, szerokość murku 0,2m.  
Ilość robót rozbiórkowych  $(12,8+26,4+25,8+10+8,5)*0,7*0,2=11,7m^3$

2. W związku ze zmianą ilości rozbiórek murku oporowego zmieni się ilość materiałów do wywiezienia z poz. 2.7 kosztorysu ofertowego. Prosimy o dokonanie korekty poz.2.6., ponieważ naszym zdaniem uwzględniono w tej pozycji wywóz tylko 2,24 m<sup>3</sup>gruzu z rozbiórki muru z bloczków kamiennych.

**Ad. 2.** W związku z błędnym obmiarem murku zostanie wprowadzona korekta w książce przedmiarów i w kosztorysie ofertowym.

3. W poz.1.4 kosztorysu ofertowego- Odtworzenie murków z bloczków kamiennych- jest podana ilość muru do odtworzenia 141,5 m<sup>3</sup>. Jest to naszym zdaniem długość murów przyjętych do rozbiórki. Proszę o podanie wymiarów tj długości, wysokości i grubości muru na poszczególnych odcinkach oraz dokonanie zmiany ilości robót w poz.1.4 kosztorysu ofertowego.

**Ad. 3.** W kosztorysie jak i w przedmiarze został błędnie podany obmiar murku do odtworzenia. Murek o długości 83,5m, średniej wysokości 0,7m oraz grubości 0,2m ma być odtworzony w 30% z materiałów z odzysku a w 70% z nowych materiałów bloczków kamiennych granitowych 40x20x20cm .

4. W kosztorysie ofertowym odtworzenie murków z bloczków kamiennych jest przypisane do SST o numerze D-M.00.00.00. Ani specyfikacja, ani opis nie podają opisu materiałów z jakich mają być odtworzone murki. Proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów mają być odtworzone murki kamienne.

**Ad. 4.** Murki mają być odtworzone z bloczków kamiennych granitowych o wymiarach 40x20x20cm.

5. Dla pozycji 1.4 z kosztorysu ofertowego brakuje specyfikacji do odtworzenia murku z elementów kamiennych. Nie jest podane czy odtworzenie murku jest ze starych czy nowych elementów. Prosimy również podać wymiary przekroju murka oporowego.

**Ad. 5.** Wyjaśnień udzielono w Ad1; Ad2; Ad3; Ad4.

6. Wg kosztorysu pozycja 2.6 „Rozbiórka murka z bloczków kamiennych” obmiar wynosi 2,2m<sup>3</sup>. Natomiast odtworzenia jest 141,5 m<sup>3</sup>

**Ad. 6.** Wyjaśnień udzielono w Ad1; Ad2; Ad3; Ad4.

7. W pozycji 10.5 i 10.6 obmiar wynosi 75m. Wg specyfikacji nr M11.07.01 „Ścianka szczelna” jest wbita na długości 15mb o wysokości 5m co daje 75m<sup>2</sup>. Natomiast na rysunku nr 22 ilość ścianki wynosi  $2 \times 7,5 \times 7,5 = 112,5 \text{ m}^2$ .

**Ad. 7.** Należy przyjąć ścianki szczelne: wbicie z wyciągnięciem o wys. do 6m i długości 2x7,5m o łącznej powierzchni 75m<sup>2</sup>. W poz. 10.5 i 10.6 obmiar 75 m jest błędny powinno być 75 m<sup>2</sup>. Na rys. 22 wymiary 2x7,5x7,5 są błędne. Błędy zostały poprawione w kosztorysie ofertowym.

8. Czy obmiar 141,5 m<sup>3</sup> poz.1.4 kosztorysu „odtworzenie murku z bloczków kamiennych” jest prawidłowy?

**Ad. 8.** Wyjaśnień udzielono w Ad1; Ad2; Ad3; Ad4.

9. Z jakiego materiału ma być wykonany murek? Prosimy o podanie rodzaju i parametrów kamienia.

**Ad. 9.** Wyjaśnień udzielono w Ad1; Ad2; Ad3; Ad4.

**II.** W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia **24.02.2010** r. do godziny **10:50**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie **11:00**.

**Załączniki:**

**- kosztorys ofertowy (poprawiony)**

sprawę prowadzi:

Ewa Kozłowska

tel. (+48 85) 6645838

fax. (+48 85) 6526157

ekozlowska@bialystok.gddkia.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Elżbieta Otwanowicz