

Katowice, dnia 22 maja 2018 roku

Łukasz Urych
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Znak pisma: O.KA.D-3.2412.32.2018.554.MM

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach:**
- **w ciągu A-4 nad ul. Gałęzki w km 333+753 w m. Katowice- kierunek Wrocław;**
- **w ciągu A-4 nad ul. Batorego w km 331+805 w m. Chorzów- kierunek Kraków”.**

Oznaczenie postępowania: **O.KA.D-3.2412.32.2018**

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI SIWZ

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej *ustawą Pzp* oraz zapisów SIWZ Tomu I - Instrukcji dla Wykonawców, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu jw. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy wbudowane urządzenia dylatacyjne jednomodułowe przeznaczone do wymiany to dylatacje:

- 80 mm o przesuwach +/- 40 mm

Czy

- 100 mm o przesuwach +/- 50 mm


W opisie przedmiotu zamówienia podano dylatacje ABF JK-80 co wskazywałoby na przesuw +/- 40 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami OPZ na obiektach zabudowane są dylatacje ABF JK-80, JK-240 o przesuwach +/- 50 mm oraz +/- 120 mm. Zamówienie będzie realizowane w formule projektuj i buduj, w związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do właściwego zinventaryzowania oraz odpowiedniego doboru urządzeń dylatacyjnych przeznaczonych do wymiany.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Sporządził:
Maciej Modrzejewski
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32/ 20 86 220, Fax. (32) 20 86 275
e-mail: mmodrzejewski@gddkia.gov.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Łukasz Urych