

Warszawa, dn. 18-10-2012 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr postępowania 105/2012

GDDKiA-O/WA/R.2/J.G./...800.../2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostosowanie budynków nr 1 i 2 w kompleksie Ośrodka Konferencyjnego GDDKiA przy Al. Drogowców 1 w Józefowie do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego według opracowanej Dokumentacji Projektowej”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz pkt. 10 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych zdemontowane ze stropu będą ponownie montowane czy należy przyjąć nowe elementy gipsowe? Jeżeli będą montowane nowe płyty proszę o podanie ich parametrów, wymiarów oraz udostępnienie rysunków tychże elementów gipsowych.

Odpowiedź:

Zdemontowane okładziny z płyty gipsowej dekoracyjnej nie będą ponownie wykorzystane – całkowita wymiana na nowe elementy według Kosztorysu ofertowego Roboty budowlane 2.1. pozycja 7d.1.

Wymiary nowych płyt gipsowych dekoracyjnych: 60 x 60 cm, grubość minimum 15 mm, odporność ogniowa minimum EI30, kolor biały.


mgr inż. Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Sprawę prowadzi: Joanna Gomoradzka
tel. 22/323 11 24 fax. 22/323 10 01

