

**Jarosław Bera**  
**Z-ca Dyrektora Oddziału**

Znak pisma: O/OL.D-3.2412.28.2020.1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowę chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania*  
*Zadanie nr 1 Rejon Giżycko - w ciągu DK 16 w miejscowości Baranowo;*  
*Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu DK 58 w miejscowości Kurki*

**WYKONAWCY**

/strona internetowa Zamawiającego/

**Wyjaśnienia treści SIWZ - Pakiet 1**

Przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami [1]:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót w formie składania faktur częściowych (raz w miesiącu) zamiast jednego rozliczenia końcowego. W SST dopuszczone są odbiory częściowe robót, a warunki umowy paragraf 5 mówią tylko o rozliczeniu końcowym. Rozliczenia częściowe miesięczne są korzystne zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego, ponieważ wykonawca nie musi kredytować budowy, co ma wpływ na cenę oferty (nie trzeba doliczać kosztów kredytu do ceny). Wnosimy o zmianę zapisów umowy umożliwiające częściowe fakturowanie robót - zmiana taka spowoduje wzrost ilości mniejszych firm, które będą chciały złożyć ofertę co zwiększy konkurencję i pozytywnie wpłynie na cenę, termin i gwarancję zadania. Pozostawienie obecnych zapisów zawęży grono potencjalnych wykonawców do dużych firm drogowych, które niekoniecznie specjalizują się w budowie chodników, a roboty te w większości podzlecają.	Zamawiający nie dopuszcza częściowego rozliczenia robót w formie składania faktur częściowych.
2.	Proszę sprawdzić kryteria wyboru wykonawcy, bo są źle sformułowane - nie dają w sumie 100 pkt.	Zamawiający wprowadza zmianę do pkt 19.1.1 IDW – w załączeniu Instrukcja dla Wykonawców w trybie śledzenia zmian – patrz załącznik nr 1.
3.	Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu	W załączeniu specyfikacja D.10.01.01 – patrz

**Sprawę prowadzi:**

Agnieszka Krawczyk  
tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83  
e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl

**Generalna Dyrekcja**  
**Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Olsztynie**  
e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

	DK 58 w miejscowości Kurki Pozycja 13 kosztorysu ofertowego „Wykonanie murków oporowych z blozków betonowych łamanych”. Brak danych na temat blozków betonowych oraz brak SST nr D.10.01.01, prosimy o uzupełnienie.	załącznik nr 2.
4.	Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu DK 58 w miejscowości Kurki Pozycja 28 kosztorysu ofertowego „Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy do 60 cm”. Na załączonym do SIWZ planie sytuacyjnym niema zaznaczonych przepustów, w których miejscach należy je wykonać. Prosimy o zaznaczenie przepustów na planie sytuacyjnym oraz podanie długości poszczególnych odcinków.	Lokalizacja i długości przepustów zaznaczone na planie sytuacyjnym (w załączeniu) – patrz załącznik nr 3.
5.	Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu DK 58 w miejscowości Kurki Pozycja 27 kosztorysu ofertowego „Rów umocniony (dno-korytko betonowe półokrągłe, skarpy-płyta betonowa 50x50x7)”. Prosimy o załączenie do SIWZ rysunku pogładowego	Szczegół umocnienia rowy w załączeniu – patrz załącznik nr 4.
6.	Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu DK 58 w miejscowości Kurki Odwodnienie pozycje 21-24 kosztorysu ofertowego. Na załączonym do SIWZ planie sytuacyjnym niema pokazanej kanalizacji deszczowej (głębokości studni, długości poszczególnych odcinków) co wpływa na rzetelną wycenę. Prosimy o uzupełnienie planu sytuacyjnego o kanalizację deszczową oraz o załączenie dodatkowo profili kanalizacji deszczowej.	Na planie sytuacyjnym (w załączeniu – patrz załącznik nr 5) zaznaczono lokalizację kanalizacji deszczowej oraz w oddzielnym pliku profil – patrz załącznik nr 6.

#### **Podstawa prawna:**

[1] art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych