

Katowice, dnia 05.05.2017 roku

Łukasz Urych
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Znak pisma: O.KA.D-3.2412.19. 331 . 2017

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu.

Oznaczenie postępowania: **O.KA.D-3.2412.19.2017.**

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację dotyczącą

pkt **2.59 M.20.01.16** Zabezpieczenie powierzchni betonowej lub z tworzyw sztucznych powłoką antygraffiti

- jaki rodzaj powłoki antygraffiti – POWŁOKA ODNAWIALNA, czy POWŁOKA PERMANENTNA ???
- czy farba do zamalowania graffiti ma być FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ DO BETONU.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt 2.3 ppkt 2.3.3 SST nr M.20.01.16. zabezpieczenie powierzchni betonowej lub z tworzyw sztucznych należy wykonać powłoką antygraffiti permanentną, co musi znaleźć potwierdzenie w karcie technicznej produktu.

Do zamalowania graffiti na powierzchniach betonowych należy używać farb spełniających wymagania SST nr M. 20.01.08.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania oraz otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:
Natalia Szymura
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32/ 20 86 220, Fax. (32) 20 86 275
e-mail: nszymura@gddkia.gov.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr Łukasz Urych