



Andrzej Pająk
Z-ca Dyrektora Oddziału
GDDKiA w Kielcach

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu nr 215/2012**

Nasz znak: GDDKiA-O-Ki-R-2-mj-417-215/12
Kielce dnia 25.10.2012 r.

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr 215/2012** pn: ***Dostawa i montaż centrali telefonicznej w pomieszczeniach Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45*** Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Możliwość zamiany telefonów systemowych na systemowe IP

Czy dopuszczają Państwo możliwość wymiany telefonów systemowych na telefony systemowe IP?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany telefonów systemowych na telefony systemowe IP.

Pytanie 2.

Możliwość stosowania urządzeń zewnętrznych.

Z ograniczeniami nałożonymi na system w ilości 64 lub 32 kanałów VOIP czy dopuszczają Państwo możliwość stosowania urządzeń zewnętrznych np. bramki E1 – Sip trunk w celu zachowania konieczności rozbudowy do 128 kanałów VOIP ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń zewnętrznych np. bramki. Ilość portów zewnętrznych: 32. Suma portów zewnętrznych i wewnętrznych: 128.

Pytanie 3.

Zakończenie przyłącza ściennego.

Jakim standardem mają Państwo aktualnie rozszytą centralę telefoniczną i sieć telefoniczną w budynku LSA (KRONE), AGMAR, NAMASARI

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że zakończenie przyłącza ściennego wykonane jest w standardzie: LSA KRONE.

Pytanie 4.

Czy pkt. 7.3 - montaż okablowania – mówi o instalacji nowego okablowania telefonicznego dla wszystkich numerów wewnętrznych (od gniazdka do przyłącznicy), czy montażu okablowania od przyłącznicy do centrali.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że Instalacja teletechniczna (okablowanie) jest w obiekcie wykonana. Wymagany jest montaż okablowania od przełącznicy do centrali znajdujących się w tym samym pomieszczeniu w odległość około 2 metrów.

Pytanie 5.

- jaki jest zakres prac zawarty w pkt. 7.3 opisu przedmiotu zamówienia, tzn. „montaż okablowania” ?
- czy instalacje teletechniczne w obiekcie są wykonane ?

Odpowiedź 5:

Patrz pytanie i odpowiedź nr 4

Pytanie 6.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 7 Wymagania dla instalatora jest podpunkt 3. Montaż okablowania. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego podpunktu.

Odpowiedź 6:

Patrz pytanie i odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy Ogłoszenia i Opisu przedmiotu zamówienia, wyznaczony termin składania ofert w dniu **29.10.2012r.**, jak również miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Pajók

Sprawę prowadzi:
Michał Jędrzejewski
tel. 41 345 74 31 wew. 297
mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel.: (41) 345 74 31
fax: (41) 366 48 04

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl