



ZAMAWIAJĄCY			
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
ODDZIAŁ W POZNANIU			
60-763 POZNAŃ			
ul. Świeradzkiego 5A			
tel. (0-61) 866 88 21			
fax (0-61) 866 09 82			
BIURO PROJEKTOWE			
DHV POLSKA Sp. z o.o.			
ul. Domaniewska 41			
02-672 Warszawa			
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03			
e-mail: dhvpolska@dhv.com			
FUNKCJA			
IMIE I NAZWISKO		BRANŻA	NR UPRAWNIENIENI/SPECJALNOŚĆ
Projektant:		Tomasz Ogjba	gazowa
Opracował:			WKP/0281/PWOS/04
Sprawdził:		Bogdan Stanisławski	gazowa
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			406/P/W/94
BUDOWA DROGI S5 GНИЕZNO-POZNAŃ (węzeł Kleszczewo)			
odcinek I od km -0+420 do km 14+475			
Tytuł tomu:			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-			
TOM 11 CZĘŚĆ 1 - PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ GAZOWYCH			
Nr tomu:			
TOM 11			
Nazwa rysunku:			
Zabudowa rury ochronnej na istniejącym gazociągu DN150			
Nr umowy:		Branża:	Stadium:
9/2005		GAZOWE	PB
		Skala:	Data:
		pgląd	04.2008
		Nr rysunku:	03-00
			/11-01-2420-00

10.	Materiał wypełniający STOPAQ CASING FILLER	--	--	wg Stopaq	
9.	Bednarka 50x3	60,0 mb	St3sx	-	
8.	Atagor Mastic	--	--	-	
7.	Nakładka 250/80-640N	1 szt.	--	BN-71/8976-36	
6.	Łuk 90-88,9x4,0 R=205	1 szt.	L290NB	DIN2605	
5.	Rura przewodowa S88,9x4,0 L290NB r2 udarność wg tabl.6; dok. kontrolny wg:PN-EN 10204:2006 p.3.1	4,0 mb	L290NB	PN-EN-10208 -2+AC:1999	
4.	Dzielona opaska termokurczliwa CSEM-F-380/140-425	2 szt.	--	wg RAYCHEM	
3.	Płoty dystansowe typ Midi H-41mm	17 kpl*	PE	prod. EUROS PACER	
2.	Rura przewodowa SAML273x7,1 L290NB r2 udarność wg tabl.6; dok. kontrolny wg:PN-EN 10204:2006 p.3.1	28,5 mb	L290NB	PN-EN-10208 -2+AC:1999	
1.	Rura przewodowa DN150 - rura istniejąca	--	--	--	
Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	norma lub rys.	Uwagi