



Tomasz Kwieciński
wykonujący czynności
Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. Realizacji Inwestycji

Warszawa, 13.09.2012

Numer pisma: GDDKiA-O/WA/R.2/S.C/ 682 /2012

**Do wszystkich
zainteresowanych
Nr sprawy 85/2012**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz i utylizację zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79 Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Jaki należy zastosować rodzaj wypełnienia w trakcie prowadzenia prac przy likwidacji wysypiska – np. pospółka, ziemia, tłuczeń ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Materiały użyte przy likwidacji wysypiska powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów niewysadzinowych tj.: rumosz niegliniasty, żwir, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek drobny, żużel nierozpadowy.

Pytanie nr 2

Jaki winien być wymagany stopień zagęszczenia na terenie po nawiezieniu materiału wypełniającego?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalny stopień zagęszczenia terenu po nawiezieniu materiału winien wynosić 0,97.

Pytanie nr 3

Czy wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu świadectwa zagęszczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia świadectwa zagęszczenia.

Sprawę prowadzi: Sebastian Chada
tel. +48 22 870-65-49, fax: +48 22 323-11-17
schada@gddkia.gov.pl

inż. Tomasz Kwieciński

*wykonujący czynności
Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. Realizacji Inwestycji*

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 75
03-808 Warszawa
tel.: (22) 813 33 75; 810 39 84
fax: (22) 810 04 12

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl