

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NA PYTANIA

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu na **Wykonanie projektu przebudowy estakady wschodniej i zachodniej (nitka prawa) w m.Gniezno w ciągu dk 5 w km 132+718 i km 133+004** Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: (treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

Pytanie 1

Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać pozwolenie na budowę (ZRID) ?

Wyjaśnienie

Nie. Przebudowa będzie realizowana na podstawie zgłoszenia

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową, czy należy ją uzyskać w ramach przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie

Należy dostarczyć materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, którą uzyskuje Zamawiający.

Pytanie 3

Czy są wykonane obliczenia akustyczne określające wymiary i rodzaj ekranów – czy należy je wykonać w ramach opracowania?

Wyjaśnienie

Należy zaprojektować ekrany. Obliczenia akustyczne wykonać wg potrzeb

Pytanie 4

Czy jest dokumentacja archiwalna estakad – jaka jest istniejąca klasa obciążeń?

Wyjaśnienie

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację do wglądu w Wydziale Mostów GDDKiA, aktualnie posiada klasę obciążenia C.

Pytanie 5

Czy są dane odnośnie stanu obiektów – ekspertyzy, przeglądy?

Wyjaśnienie

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację stanu technicznego estakad w formie przeglądów do wglądu w Wydziale Dokumentacji..

Pytanie 6

Zgodnie z załącznikiem do formularza nr 3.4 należy załączyć informacje o kwalifikacjach zawodowych projektanta i sprawdzającego spełniające warunek określonego w pkt.7.2.3.b. W SIWZ nie ma punktu 7.2.3.b. jest jedynie 7.2.3.a. Prosimy o sprostowanie.

Wyjaśnienie

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku do Formularza 3.4 – Informacja o kwalifikacji osób wskazanych w Formularzu 3.4. na poniższy:

Dla każdego z kandydatów należy załączyć informację o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 7.2.3 a IDW (należy podać odpowiednio: nazwę zadania, rodzaj dokumentacji (PB i PW), klasę i długość drogi, rodzaj i klasę obiektu, lokalizacja obiektu, zakres opracowanej dokumentacji (branża),

Pytanie 7

Zgodnie z formularzem 3.6. należy wyszczególnić sprzęt określony w pkt. 7.2.3.a. W SIWZ w tym punkcie jest jedynie mowa o potencjale kadrowym i nie ma mowy o sprzęcie. Prosimy o sprostowanie

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że formularza 3.6 nie trzeba załączać do oferty.

Pytanie 8

Proszę o podanie parametrów technicznych istniejących obiektów mostowych (długość, szerokość ilość przęseł, typ ustrojów niosących, typ podpór i sposób ich posadowienia, nośność).

Wyjaśnienie

Estakada wschodnia (nitka prawa)- Dł. 172,10 m; szer. 10,80 m; 9 przęseł, belki typu korytkowego; podpory: ramowe, betonowe, monolityczne ; posadowienie podpór:: pale wiercone

Estakada zachodnia (nitka prawa)-Dł. 173,20 m; szer. 10,90 m; 9 przęseł, belki typu korytkowego; podpory: ramowe, betonowe, monolityczne ; posadowienie podpór:: pale wiercone –

Pytanie 9

Czy Zamawiający dysponuje terenem pod projektowaną inwestycję

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że dysponuje terenem.

Pytanie 10

Proszę o informację na temat urządzeń obcych (gaz, woda, teletechnika itp.) znajdujących się na obiektach

Wyjaśnienie

Zamawiający poniżej przedstawia informację na temat urządzeń obcych:

- energetyczne (ENERGETYKA GNIEZNO) – strona lewa (estakada wschodnia – nitka prawa)

-energetyczne (ENERGETYKA WRZEŚNIA) -pobocze techniczne wyniesione - strona prawa (kabel energetyczny SN);

-oświetleniowe - pobocze techniczne wyniesione - strona lewa (estakada zachodnia – nitka prawa)

Pytanie 11

Czy w rejonie dojazdów zlokalizowane są jakiekolwiek urządzenia obce kolidujące z przedmiotowym zadaniem?

Wyjaśnienie

Tak, oświetlenie ulic

Pytanie 12

Jaka jest długość dojazdów do obiektu, które należy przewidzieć do przebudowy. Czy w rejonie dojazdów zlokalizowane są jakiekolwiek urządzenia obce kolidujące z przedmiotowym zadaniem

Wyjaśnienie

Odległość dojazdów do przebudowy wynosi :770 m (106 m pomiędzy estakadami i 664 m za estakadą wschodnią);. W rejonie dojazdów zlokalizowane jest oświetlenie ulic

Pytanie 13

W pkt. 1.1.4 opisu przedmiotu zamówienia zaznaczono, że Zamawiający posiada informacje na temat stanu istniejącego obiektów. Jakie są to materiały? Czy należy przewidzieć wykonanie we własnym zakresie badań elementów estakad w stanie istniejącym (badania betonu, wykonywanie odkrywek nawierzchni

Wyjaśnienie

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją przebudowy estakad oraz przeglądami podstawowymi i szczegółowymi. Wykonanie badań dotyczących betonu, odkrywki nawierzchni leżą po stronie wykonawcy dokumentacji

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu oferty pkt. 4 na poniższy:

4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia **30.10.2011**

Z upoważnienia Dyrektora
Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr inż. Łucja Albusiewicz